

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

Kính gửi: Công ty Điện lực Hưng Yên

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 4571/QĐ-PCHY ngày 22/12/2025 của Công ty Điện lực Hưng Yên về việc phê duyệt dự án Cải tạo đường dây từ TBA 220kV Phố Nối - Nhánh rẽ TBA 110kV Giai Phạm, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình xây dựng tại Văn bản số 3701/PCHY-BQLDA ngày 24/8/2026 của Công ty Điện lực Hưng Yên, kèm theo hồ sơ dự án: Cải tạo đường dây từ TBA 220kV Phố Nối - Nhánh rẽ TBA 110kV Giai Phạm, tỉnh Hưng Yên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển đến ngày 03/9/2026;

Căn cứ Biên bản nghiệm thu đóng điện dự án Cải tạo đường dây từ TBA 220kV Phố Nối - Nhánh rẽ TBA 110kV Giai Phạm, tỉnh Hưng Yên ngày 20/8/2026 của Hội đồng nghiệm thu đóng điện công trình lưới điện 110 kV;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hiện trường thi công ngày 03/9/2026 giữa Sở Công Thương với các đơn vị có liên quan;

Sở Công Thương chấp thuận kết quả kiểm tra nghiệm thu của Công ty Điện lực Hưng Yên để đưa vào sử dụng đối với công trình như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH

1. Tên công trình: Cải tạo đường dây từ TBA 220kV Phố Nối - Nhánh rẽ TBA 110kV Giai Phạm, tỉnh Hưng Yên.

2. Địa điểm xây dựng: phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

3. Loại và cấp công trình

- Loại công trình: Công trình năng lượng.

- Cấp công trình: II.

4. Mô tả các thông số chính của công trình

- Cải tạo theo hướng tuyến hiện có, từ cột Poocich 110kV tại TBA 220kV Phố Nối đến cột 12 lộ 173, 174 - E28.1 (điểm rẽ nhánh đi TBA 110kV Giai Phạm) trên địa bàn phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Điểm đầu: Cột Poocich 110kV tại TBA 220kV Phố Nối; Điểm cuối: Cột 12 lộ 173, 174 - E28.1 (điểm rẽ nhánh đi TBA 110kV Giai Phạm) trên địa bàn phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với tổng chiều dài tuyến 2,25 km.

- Cải tạo móng cột hiện có; bổ sung đốt cột tại các vị trí 01, 06, 07, 08, 09 để nâng cao cột và dựng cột mới vị trí 12 đường dây 173, 174 E28.1.

- Móng cột: Móng được đúc tại chỗ bằng bê tông cấp độ bền B15 (M200), bê tông lót M100. Móng cải tạo: Sử dụng móng MB48-110-CT (vị trí cột 1,6,9), móng MB33-72-CT (vị trí cột 2,3,5,7,8,10,11). Móng xây mới: Sử dụng móng MB76-116.

- Tiếp địa: Loại RS4-2 (vị trí cột 12), điện trở nối đất đảm bảo $\leq 10 \Omega$.

- Thay dây dẫn từ cột 1-12 hiện có bằng dây siêu nhiệt ACCC367 và thay dây chống sét kết hợp cáp quang bằng dây OPGW 57/48.

II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ

- Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng công trình trên chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu trong hồ sơ hoàn thành công trình. Việc kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Công Thương không thay thế, không làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.

- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Công thương (M)
Thời gian ký: 11/09/2026 10:26:35



Trần Văn Cường