

UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: 4080 /SCT - QLNL

V/v bổ sung, hoàn thiện hồ sơ báo
cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây
dựng công trình xây dựng và vận
hành kho hàng VCJ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 07 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Sở Xây dựng

Ngày 26/8/2026, Sở Công Thương nhận được hồ sơ kèm theo Công văn số 4674/SXD-TĐCTXD ngày 26/8/2026 của Sở Xây dựng kèm theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình xây dựng và vận hành kho hàng VCJ. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Công Thương đề nghị Sở Xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện một số nội dung sau:

- Theo Bản đồ quy hoạch cấp điện được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng và vận hành kho hàng VCJ tổng nhu cầu công suất cấp điện gồm 02 trạm biến áp với tổng công suất 480 kVA. Tuy nhiên, thiết kế cơ sở hạng mục cấp điện thiết kế lắp đặt 01 trạm biến áp, công suất 3.000 kVA. Như vậy, có sự sai khác về quy mô công suất so với QHCT 1/500 đã được phê duyệt.

- Thuyết minh thiết kế cơ sở cần bổ sung danh thiết bị sử dụng điện, để từ đó xác định được công suất máy biến áp, công suất máy phát điện.

- Bản vẽ thiết kế không thể hiện vị trí đặt trạm biến áp. Đề nghị bổ sung bản vẽ tổng mặt bằng công trình.

- Trường hợp lắp đặt trạm biến áp công suất 3.000 kVA, đề nghị thiết kế bổ sung máy cắt đầu vào theo quy định quy phạm trang bị điện hiện hành.

Sở Công Thương đề nghị Sở Xây dựng yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện các nội dung trên./. *sg*

Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Webstie Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Công thương (M)
Thời gian ký: 07/09/2026 09:48:15



Trần Văn Cường
Trần Văn Cường