

Số: 4055 /SCT-QLNL

Hưng Yên, ngày 04 tháng 9 năm 2026

V/v cắt điện để phục vụ thi công và
đóng điện tạm thời đường dây
171E28.15 Yên Mỹ-171E28.1 Văn
Giang và đường dây 172E28.11 Văn
Giang -172E28.14 Tân Quang (từ vị trí
cột 48M (57M.VG) đến cột 49M
(58M.VG))

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nghĩa Trụ

Sở Công Thương nhận được hồ sơ kèm theo Công văn số 164/CV-BQLDA ngày 26/8/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nghĩa Trụ về việc kiểm tra các hạng mục đã hoàn thành phục vụ cắt điện, đóng điện công trình Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án đường dọc máng kênh Tây từ trạm bơm Văn Giang đến ĐH.26; Căn cứ Biên bản kiểm tra hiện trường thi công ngày 03/9/2026, Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

Vị trí cột 48M(57M.VG), 49M(58M.VG) trồng bên cạnh vị trí cột hiện có, bên cạnh đó có 02 lộ đường dây trung thế 471,479 E28.11 đi chung cột đường dây 110 kV này. Để thực hiện thi công lắp dựng cột 48M(57M.VG), 49M(58M.VG), kéo dây dẫn từ khoảng cột 47 (56A.VG) sang vị trí cột 50 (59.VG) và đấu trả lại lưới điện hiện có, vì vậy, cần thiết phải cắt điện để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng.

Do đó, Sở Công Thương thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nghĩa Trụ được cắt điện để thi công lắp dựng cột 48M(57M.VG), 49M(58M.VG), kéo dây dẫn từ khoảng cột 47 (56A.VG) sang vị trí cột 50 (59.VG) và đấu trả lại lưới điện hiện có, đóng điện đi vào vận hành tạm công trình; sau khi thi công xây dựng đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn công trình theo đúng quy định hiện hành, chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, gửi hồ sơ đến Sở Công Thương để kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nghĩa Trụ căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Sở Công Thương thông tin để Quý Ban biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Công ty Điện lực Hưng Yên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Công thương (M)




Trần Văn Cường