

Số: 4194 /SCT-QLNL

Hưng Yên, ngày 11 tháng 9 năm 2026

V/v chấp thuận vị trí TBA 220kV Bãi
Sậy và hướng tuyến đường dây
220kV Bãi Sậy - Kim Động

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện các Thông báo của UBND tỉnh: số 250/TB-UBND ngày 21/8/2026 kết luận của đồng chí Phó Chủ UBND tỉnh tại cuộc họp về điều chỉnh quyết định thành lập, mở rộng một số cụm công nghiệp và giải quyết khó khăn, vướng mắc lĩnh vực công nghiệp; số 182/TB-UBND ngày 25/6/2026 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về phương án hướng tuyến đường dây 220kV đi qua KCN số 5;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 05/6/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ dự án Lập bản đồ, cắm mốc hướng tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV trở lên giai đoạn 2021-2030; Biên bản thỏa thuận hướng tuyến đường dây 220kV Bãi Sậy - Kim Động và vị trí TBA 220kV Bãi Sậy, số 01/SCT-BB ngày 17/9/2025, Công văn số 7014/NPMB-TĐ ngày 10/9/2026 của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc về việc chấp thuận hướng tuyến đường dây 220kV Bãi Sậy - Kim Động thuộc dự án trạm biến áp 220kV Bãi Sậy và đường dây 220kV Bãi Sậy - Kim Động; Báo cáo vị trí trạm biến áp 220kV và tuyến đường dây 220kV đầu nối. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ, Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh như sau:

1. Chấp thuận vị trí trạm biến áp 220kV Bãi Sậy và hướng tuyến đường dây 220kV Bãi Sậy - Kim Động theo Bản vẽ mặt bằng có số hiệu 08.2024-MB.01 do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 lập tháng 08/2026 đã được các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan thống nhất, ký xác nhận, cụ thể như sau:

1.1. Quy mô

- Xây dựng mới 01 TBA 220kV Bãi Sậy, có quy mô công suất 500MVA giai đoạn này lắp đặt 2x250MVA-222/110/22kV và TBA 110kV Bãi Sậy nối cấp trong TBA 220kV Bãi Sậy, công suất 2x63MVA-110/35/22kV giai đoạn này lắp đặt 1x63MVA-110/35/22kV; Lắp đặt thiết bị đóng cắt cho 2 ngăn lộ 220kV đi TBA 220kV Bãi Sậy tại vị trí đất dự phòng hiện có tại trạm biến áp 220kV Kim Động thuộc xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên.

- Xây dựng mới khoảng 11,3 km đường dây 220kV mạch kép từ TBA 220kV Bãi Sậy đi TBA 220kV Kim Động; và các công trình phụ trợ, đường ra/vào trạm biến áp 220kV Bãi Sậy.

- Xây dựng trạm biến áp 22/0,4kV-250kVA lấy điện từ lưới địa phương cấp điện tự dùng và làm nguồn tự dùng thứ hai và tuyến đường dây 22kV cấp điện tự dùng:

1.2. Vị trí TBA 220kV Bãi Sậy và hướng tuyến đường dây 220kV Bãi Sậy - Kim Động

a) Vị trí trạm biến áp 220kV Bãi Sậy

Trạm biến áp 220kV Bãi Sậy được đặt trên đất nông nghiệp, thuộc xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, diện tích khoảng 4,5ha, có các toạ độ trùng với toạ độ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1228/QĐ-UBND ngày 05/6/2025.

b) Hướng tuyến đường dây 220kV Bãi Sậy - Kim Động

Tuyến đường dây 220kV Bãi Sậy - Kim Động có tuyến đường dây có chiều dài khoảng 11,3km; điểm đầu đầu nối tại xà Pooctich 220kV TBA 220kV Bãi Sậy, điểm cuối đầu nối tại xà Pooctich 220kV TBA 220kV Kim Động; tuyến đường dây đi trên địa bàn các xã Ân Thi, Phạm Ngũ Lão, Xuân Trúc, Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên.

- Đoạn tuyến từ ĐĐ đến G2 có chiều dài khoảng 1,08km, từ ĐĐ đến vị trí G1 tuyến vượt qua đường QL38 đến vị trí G1, G2, tuyến đường dây chủ yếu đi trên đất trồng lúa, hoa màu, trồng cây lâu năm, thuộc địa bàn các xã Ân Thi, Phạm Ngũ Lão.

- Đoạn tuyến từ G2 đến G3 có chiều dài khoảng 1,59km, tuyến đi trên địa bàn các xã Ân Thi, Phạm Ngũ Lão, từ G2 tuyến rẽ trái đi trên hành lang kết hợp với dải cây xanh đường quy hoạch QHM-02 và đi song song, cách đường dây 110kV Bãi Sậy - Kim Động và đi dọc theo ranh giới đất quy hoạch Khu công nghiệp Ân Thi đến vị trí G3; sử dụng cột sử dụng cột đơn thân nhằm giảm diện tích móng cột.

- Đoạn tuyến từ G3 đến G6 có chiều dài khoảng 0,7km, tuyến đi trên địa bàn các xã Ân Thi, Xuân Trúc. Trong đó:

- + Từ G3 đến G4 tuyến đường dây lái sang trái, đi song song với đường dây 110kV Bãi Sậy - Kim Động hiện có;

- + Từ G4 đến G6 tuyến rẽ phải vượt đường quy hoạch QHM-02, giao chéo đi trên đường dây 110kV Bãi Sậy - Kim Động, vượt đường ĐT.376 và giao chéo với đường ống xăng dầu, đoạn tuyến giao chéo với đường ống xăng dầu và được lựa chọn nhằm đảm bảo khoảng cách giữa tuyến đường dây điện và tuyến đường ống xăng dầu được quy định tại bảng 6, phụ lục II, Nghị định 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 (vị trí cột G4 cách tuyến đường ống xăng dầu sau khi cải tạo khoảng 106m, vị trí cột G6 cách tuyến đường ống xăng dầu sau khi cải tạo khoảng 97m).

- Đoạn tuyến từ G6 đến G7A.1 có chiều dài khoảng 1,73km, tuyến đi trên địa bàn các xã Xuân Trúc. Trong đó:

+ Từ G6 đến G6A tuyến đường dây đi trên dải cây xanh kết hợp với hành lang đường quy hoạch QHM-02.

+ Từ G6A đến G7A.1 tuyến đường dây vượt qua đường quy hoạch QHM-02 đến G7A, vị trí G7A được trồng trên dải cây xanh kết hợp với hành lang đường quy hoạch QHM-02 và đi đến G7B, tiếp đó tuyến đường dây vượt qua đường quy hoạch QHM-02 đến G7.1, sau đó tuyến đường dây đi phía sau Nghĩa trang liệt sỹ xã Xuân Trúc đến G7A.1.

- Đoạn tuyến từ G7A.1 đến G11.1 có chiều dài khoảng 2,22km, tuyến đi trên địa bàn các xã Xuân Trúc:

+ Đoạn tuyến từ G7A.1 đến G10A.1 tuyến bám theo hành lang dải cây xanh của Khu Công nghiệp Thổ Hoàng

+ Đoạn tuyến G10A.1 đến G11.1: Từ G10A.1 tuyến rẽ phải đi bên cạnh nghĩa trang hiện trạng trên địa bàn xã Xuân Trúc tới G10B.1. Từ G10B.1 tuyến lái trái vượt qua tuyến đường ống xăng dầu tới G11.1, các vị trí cột được lựa chọn nhằm đảm bảo khoảng cách giữa tuyến đường dây điện và tuyến đường ống xăng dầu được quy định tại bảng 6, phụ lục II, Nghị định 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 (vị trí cột G10B.1 cách tuyến đường ống xăng dầu sau khi cải tạo khoảng 71m, vị trí cột G11.1 cách tuyến đường ống xăng dầu sau khi cải tạo khoảng 63m)

- Đoạn tuyến từ G11.1 đến G13.1 có chiều dài khoảng 0,95km thuộc địa bàn xã Xuân Trúc và xã Nghĩa Dân: Thực hiện theo Thông báo số 182/TB-UBND ngày 25/6/2026 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về phương án hướng tuyến đường dây 220kV đi qua KCN số 5. Theo bản vẽ đoạn tuyến đường dây 220kV Bãi Sậy - Kim Động đã được Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và Chủ đầu tư Khu Công nghiệp số 5 thống nhất. Đoạn tuyến từ G11.1 đến G13.1 tiếp giáp với Khu Công nghiệp số 5 mở rộng, tuyến đường dây đi song song với đường ống xăng dầu hiện có, đường ống xăng dầu đang triển khai đầu tư xây dựng, khoảng cách từ tim cột đường dây 220kV đến điểm gần nhất của đường ống xăng dầu đang chuẩn bị đầu tư xây dựng (đoạn đường ống sau khi dịch chuyển về phía Bắc so với đường ống xăng dầu đã được phê duyệt thiết kế với khoảng cách từ 11m đến 18m) với khoảng cách từ 62m đến 71m.

- Đoạn tuyến từ G13.1 đến G17 có chiều dài khoảng 1,18km thuộc địa bàn xã Xuân Trúc và xã Nghĩa Dân:

+ Từ G13.1 tuyến lái trái đến G13A.1, tiếp theo tuyến giao chéo, vượt đường dây 110kV Bãi Sậy - Kim Động đi đến G14.1, tuyến đi trên dải cây xanh của Khu Công nghiệp số 5 mở rộng.

+ Từ G14.1 tuyến đường dây vượt qua đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến vị trí G15.1.

+ Từ G15.1 đến G16.1 tuyến đi trên dải cây xanh, đi dọc theo mương tiêu thoát nước của Khu công nghiệp số 4.

+ Từ G16.1 đến G17 tuyến vượt qua mương nước, đường nội bộ trong Khu Công nghiệp số 4 và đi trên dải cây xanh Khu Công nghiệp số 4, vượt đường nội bộ khu công nghiệp đến G17.

- Đoạn tuyến từ G17 đến xà Pooctich 220kV TBA 220kV Kim Động có chiều dài khoảng 1,87km thuộc địa bàn xã Nghĩa Dân, tuyến đi trên dải cây xanh của Khu Công nghiệp số 4, sau đó tuyến đường dây vượt qua đường dây 110kV Kim Động - Phố Cao, vượt qua đường dây 220kV Kim Động - Phố Cao và đường dây 220kV Thường Tín - Kim Động hiện có, đấu nối tại xà Pooctich 220kV TBA 220kV Kim Động.

2. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc có trách nhiệm:

- Triển khai thực hiện dự án đúng theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, điện lực và các quy định có liên quan, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Thực hiện thỏa thuận điểm đấu nối đường ra, vào trạm biến áp 220kV Bãi Sậy với đơn vị quản lý tuyến đường quốc lộ 38.

- Phối hợp với UBND các xã Ân Thi, Phạm Ngũ Lão, Xuân Trúc, Nghĩa Dân thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai, thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định.

- Phối hợp với Chủ đầu tư Khu Công nghiệp số 5 trong quá trình lập, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu Công nghiệp số 5.

3. UBND các xã Ân Thi, Phạm Ngũ Lão, Xuân Trúc, Nghĩa Dân:

Chủ động rà soát, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vị trí trạm biến áp 220kV Bãi Sậy, các vị trí móng cột, hàng lang lưới điện khi đảm bảo điều kiện, căn cứ theo quy định của pháp luật về đất đai; cập nhật hướng tuyến đường dây 220kV Bãi Sậy - Kim Động và vị trí TBA 220kV Bãi Sậy vào bản đồ quy hoạch theo quy định.

Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

(Gửi kèm theo Báo cáo lựa chọn vị trí TBA 220kV Bãi Sậy và hướng tuyến đường dây 220kV Bãi Sậy - Kim Động; dự thảo văn bản của UBND tỉnh) *eng*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc;
- GD, các PGD sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ký bởi: Sở Công thương (M)
Thời gian ký: 11/09/2026 09:11:10



Trần Văn Cường

