

Số: 4200 /SCT-QLNL

*Hưng Yên, ngày 11 tháng 9 năm 2026*

V/v tham gia ý kiến nội dung báo cáo  
NCKT và Dự thảo hợp đồng dự án đầu tư  
xây dựng phần nhánh phải tuyến đường  
ĐT.382B đoạn đi qua dự án Khu A - KĐT  
phía đông huyện Văn Giang theo phương  
thức BT không yêu cầu thanh toán

Kính gửi: Sở Tài chính

Sở Công Thương nhận được hồ sơ kèm theo công văn số 5731/STC-ĐTTĐ ngày 10/9/2026 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến nội dung báo cáo NCKT và Dự thảo hợp đồng dự án đầu tư xây dựng phần nhánh phải tuyến đường ĐT.382B đoạn đi qua dự án Khu A - KĐT phía đông huyện Văn Giang theo phương thức BT không yêu cầu thanh toán. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

**1. Về nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi**

- Cơ bản nhất trí với nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
- Căn cứ công văn số 2280/SCT-QLNL ngày 08/6/2026 của Sở Công Thương về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng một phần nhánh phải tuyến ĐT.382B đoạn đi qua dự án Khu A-Khu đô thị phía đông huyện Văn Giang (Khu đô thị Modus); báo cáo số 148/2026/BC-DCI ngày 04/9/2026 của Công ty CP phát triển đầu tư - xây dựng Bách Giang - DCI về việc thực hiện các nội dung đã được lấy ý kiến của các sở ngành, đơn vị liên quan, toàn bộ phần hạ ngầm tuyến đường dây 22kV mạch kép 471-473 E28.16 (đoạn từ KM2+125 đến Km3+850) sẽ được chuyển sang hạng mục Giải phóng mặt bằng, lược bỏ khỏi phạm vi hồ sơ thiết kế cơ sở của Dự án.
- Hệ thống chiếu sáng: Nguồn điện cấp cho hệ thống chiếu sáng được cấp từ trạm biến áp 03 (TBA03) thuộc dự án Khu A - khu đô thị phía Đông huyện Văn Giang (Khu đô thị Modus) cấp đến. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng dùng cáp CU/XLPE/PVC loại 3 pha 4 dây 380/220V trung tính nối đất.
- + Toàn bộ cáp được luồn trong ống nhựa vặn xoắn chịu lực HDPE chôn sâu 0,7m ở đoạn cáp đi dưới hè và chôn sâu 1,0m ở đoạn cáp đi qua đường.
- + Dây nối lên đèn: Dùng dây Cu/PVC/PVC 2x2,5 mm<sup>2</sup> + Cu/PVC(1x2,5)E.

## 2. Về Dự thảo hợp đồng dự án theo phương thức Xây dựng - Chuyển giao (BT)

Sau khi nghiên cứu dự thảo hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) Dự án đầu tư xây dựng một phần nhánh phải tuyến ĐT.382B đoạn đi qua Dự án khu A - Khu đô thị phía Đông huyện Văn Giang (Khu đô thị Modus) xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng loại Hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán) giữa UBND tỉnh Hưng Yên và Công ty CP phát triển đầu tư - xây dựng Bách Giang - DCI, Sở Công Thương nhất trí với nội dung của dự thảo hợp đồng nêu trên.

Sở Công Thương thông tin gửi Quý Sở tổng hợp./. 

### Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ký bởi: Sở Công thương (M)  
Thời gian ký: 11/09/2026 10:28:38



**Trần Văn Cường**