

UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4316 /SCT-QLNL

Hưng Yên, ngày 16 tháng 9 năm 2026

V/v báo cáo vướng mắc, đề xuất
UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thỏa
thuận điều chỉnh hướng tuyến đường
dây và TBA 110kV Vĩnh Khúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 16290/VP-KT1 ngày 10/9/2026 của Văn phòng UBND tỉnh về việc hướng tuyến đường dây và TBA 110kV Vĩnh Khúc; theo đề nghị của Công ty Điện lực Hưng Yên tại Công văn số 3878/PCHY-BQLDA ngày 09/9/2026 về việc báo cáo công tác thỏa thuận điều chỉnh hướng tuyến dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc, tỉnh Hưng Yên;

Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Hướng tuyến Đường dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 432/UBND-KT1 ngày 25/7/2025 về việc chấp thuận hướng tuyến đường dây và trạm biến áp (TBA) 110kV Vĩnh Khúc. Trong đó, có khoảng 1,45km đường dây 110kV được thiết kế cáp ngầm để tránh nút giao giữa đường Vành đai 4 và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện khảo sát, thiết kế, do nút giao giữa đường Vành đai 4 và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thay đổi so với nút giao đã thỏa thuận (hiện nay tại nút giao này đang phải thực hiện di chuyển đường dây 110kV, 220kV hiện có), do đó, không tiếp tục triển khai theo hướng tuyến đã được UBND tỉnh chấp thuận.

2. Ngày 14/5/2026, Công ty Điện lực Hưng Yên có văn bản số 1963/PCHY-BQLDA về việc điều chỉnh hướng tuyến dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc, tỉnh Hưng Yên. Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Công Thương đã có văn bản số 2136/SCT-QLNL ngày 28/5/2026 đề nghị các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND xã Hoàn Long, Nghĩa Trụ; Công ty TNHH đầu tư khu công nghiệp lưỡng dụng Văn Giang tham gia ý kiến đối với việc điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110kV và TBA 110kV Nghĩa Trụ. Đến hết ngày 24/6/2026, Sở Công Thương nhận được 06/06 ý kiến tham gia của cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau:

(1) Ý kiến của Công ty TNHH đầu tư KCN Lưỡng dụng Văn Giang: Thống nhất về chủ trương liên quan đến hướng tuyến và TBA 110kV Vĩnh Khúc.

(2) Ý kiến của Sở Xây dựng: Cơ bản thống nhất điều chỉnh hướng tuyến theo đề xuất của Công ty Điện lực Hưng Yên tại Văn bản số 1963/PCHY-BQLDA ngày 14/5/2026.

(3) Ý kiến của Sở Nông nghiệp và môi trường:

- Vị trí đất dự kiến đường dây đi qua theo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Mỹ (cũ) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 quy hoạch là đất nông nghiệp, đất công trình giao thông, đất ở; theo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Giang (cũ) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 quy hoạch là đất công trình giao thông, đất nông nghiệp, không phù hợp với hướng tuyến đề xuất điều chỉnh.

- Vị trí dự kiến xây TBA 110kV Vĩnh Khúc theo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Giang (cũ) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 quy hoạch là đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng, phù hợp với mục tiêu xây dựng TBA.

- Đường dây và TBA có phần diện tích nằm trong ranh giới thực hiện dự án Khu công nghiệp Văn Giang do Công ty TNHH đầu tư khu công nghiệp Lưỡng dụng Văn Giang được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 05/12/2025; nằm trong phạm vi dự kiến thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.

Đề nghị Sở Công Thương phối hợp cơ quan liên quan thẩm định sự phù hợp với điều chỉnh quy hoạch tỉnh, quy hoạch được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch xây dựng của khu công nghiệp và các công trình, dự án liên quan để có căn cứ thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ, điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, đảm bảo không trùng lấn dự án.

(4) Ý kiến của Ban quản lý các KCN:

- Về hướng tuyến điều chỉnh đường dây 110kV: Theo sơ đồ hướng tuyến 110kV trên không, mạch kép đi trên địa bàn xã Nghĩa Trụ cho thấy: Đoạn tuyến đường dây 110kV từ điểm G11 đến G16 về cơ bản đi chồng lấn với ranh giới KCN Văn Giang được phê duyệt quy hoạch; trong đó điểm một số điểm G12 và G15-G16 đi vào trong ranh giới KCN Văn Giang được phê duyệt. Do đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đề nghị thống nhất cụ thể vị trí, hướng tuyến đoạn chồng lấn với Công ty TNHH Đầu tư khu công nghiệp lưỡng dụng Văn Giang.

- Về vị trí TBA 110kV Vĩnh Khúc: Theo quy hoạch được phê duyệt vị trí trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc được đặt trong khuôn viên lô đất HT.01 là phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

- Một số lưu ý khác: Hiện nay, Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 02 đang nghiên cứu thực hiện dự án trong KCN Văn Giang, theo đề xuất của Dữ liệu quốc gia số 02 nhu cầu điện phục vụ dự án cần phải có 02 trạm 110kV riêng biệt. Do đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đề nghị Quý Sở xem xét để đảm bảo nhu cầu điện của Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 02 và KCN Văn Giang.

(5) Ý kiến của UBND xã Hoàn Long:

- Vị trí đất dự kiến đường dây đi qua theo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Mỹ (cũ) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 quy hoạch là đất nông nghiệp, đất công trình giao thông, đất ở.

- Hướng tuyến điều chỉnh đường dây 110kV một phần đi qua xã Hoàn Long nằm trong quy hoạch Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên đã được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận vị trí, ranh giới nghiên cứu quy hoạch, lập đề án thành lập Khu công nghệ cao và đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên tại Thông báo số 91A/TB-UBND ngày 10/10/2025.

Đề nghị Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hưng Yên phối hợp cơ quan liên quan xác định sự phù hợp với điều chỉnh quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan để có căn cứ thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đảm bảo không trùng lấn quy hoạch, dự án khác.

(6) Ý kiến của UBND xã Nghĩa Trụ:

- Vị trí trạm biến áp 110kV Nghĩa Trụ:

+ Đối với quy hoạch chung đô thị Văn Giang: Vị trí dự kiến xây dựng Trạm biến áp phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Văn Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 86/QĐ – TTg ngày 14/2/2023.

+ Đối với quy phân khu đô thị C1: Vị trí thuộc ô đất C1-2 (HTKT-03) - diện tích 1,31ha, mục tiêu xây dựng trạm biến áp phù hợp với định hướng chức năng sử dụng đất theo Quy hoạch phân khu đô thị C1, đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 12/3/2025.

+ Đối với Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Giang (cũ) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 27/6/2025, vị trí dự kiến xây dựng Trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc được quy hoạch là đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng.

Qua rà soát, vị trí dự kiến xây dựng trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc hiện đang nằm trong phạm vi được UBND tỉnh chấp thuận thực hiện dự án Khu Công nghiệp Văn Giang. Hiện địa phương đang phối hợp với chủ đầu tư dự án thực hiện công tác GPMB dự án theo kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Đối với hướng tuyến đường dây 110kV:

+ Theo Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tuyến đường dây 110kV cấp nguồn cho Trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc được định hướng đi dọc theo tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải phòng đến vị trí giao với tuyến đường dây 500kv thì rẽ nhánh đi cùng hướng tuyến quy hoạch đường dây 500kV đến vị trí quy hoạch Trạm biến áp.

+ Hướng tuyến đề xuất điều chỉnh đường dây 110kV không phù hợp với định hướng của Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, Quy hoạch phân khu đô thị C1 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quan điểm của UBND xã Nghĩa Trụ: Để đảm bảo sự đồng bộ về hạ tầng theo quy hoạch và khai thác sử dụng có hiệu quả quỹ đất, đề nghị Sở Công thương chỉ đạo chủ đầu tư dự án rà soát, cập nhật đúng vị trí xây dựng Trạm biến áp, hướng tuyến đường dây theo đúng định hướng Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, Quy hoạch phân khu đô thị C1 và các quy hoạch có liên quan.

3. Do vướng mắc về quy hoạch, hơn nữa, ngày 06/08/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1499/QĐ-TTg về việc thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên (do hướng tuyến đường dây 110kV điều chỉnh đi trên khu đất quy hoạch Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên) nên hướng tuyến điều chỉnh chưa được các cơ quan, đơn vị thống nhất, do đó, Công ty Điện lực Hưng Yên chưa hoàn thiện hồ sơ, ký xác nhận của các cơ quan, đơn vị trên mặt bằng tuyến điều chỉnh.

4. Để đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc, đảm bảo cấp điện cho Khu Công nghiệp Văn Giang, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 02, Sở Công Thương đề xuất UBND tỉnh như sau:

4.1. Chủ trì tổ chức cuộc họp để nghe Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hưng Yên báo cáo điều chỉnh hướng tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc.

4.2. Thành phần:

- Đồng chí Lê Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì;
- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Công ty Điện lực Hưng Yên;
- Đại diện lãnh đạo UBND xã: Hoàn Long, Nghĩa Trụ;
- Đại diện Lãnh đạo: Công ty TNHH đầu tư KCN lưỡng dụng Văn Giang (Chủ đầu tư KCN Văn Giang).

4.3. Nội dung đề xuất: Điều chỉnh hướng tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc

a) Hướng tuyến điều chỉnh đường dây 110kV:

- Từ TBA 220kV Yên Mỹ đến vị trí G2: Xây dựng tuyến đường dây 4 mạch, trong đó: 02 mạch cấp điện cho TBA 110kV Vĩnh Khúc, 02 mạch đấu trả lại cho TBA 110kV Văn Giang 2 (dỡ bỏ vị trí cột xuất tuyến đi TBA 110kV Văn Giang 2 hiện có).
- Từ vị trí G2 đến G4: Xây dựng đường dây 2 mạch đi cạnh tường rào TBA 220kV Yên Mỹ, hướng về phía G4 cạnh đường dây 220kV Yên Mỹ-Phổ Nối.
- Từ G4 đến G6: Xây dựng đường dây 2 mạch đi song song với đường dây 220kV Yên Mỹ - Phổ Nối, cách tim đường dây 220kV từ 20 - 25 m. Khoảng cách hành lang còn lại giữa hai đường dây dao động từ 0-6 m.
- Từ G6 đến G7: Tuyến không thể tiếp tục đi song song với đường dây 220kV do phần hành lang giữa cột 01 (cột xây mới di dời rẽ nhánh vào TBA 220kV Yên Mỹ) với hành lang đường bộ rất chật hẹp. Do đó, tuyến giao chéo, đi phía dưới đường dây 220kV nhánh rẽ vào TBA 220kV Yên Mỹ, tại khoảng cột 01-02, khoảng cách giao chéo thẳng đứng giữa đường dây 220kV và đường dây 110kV đạt khoảng 22m, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Từ G7 đến G8: Xây dựng đường dây 2 mạch, tiếp tục đi song song với đường dây 220kV.
- Từ G8 đến G9: Xây dựng đường dây 2 mạch, đi phía dưới đường dây 220kV, khoảng cách giao chéo thẳng đứng giữa đường dây 220kV và đường dây 110kV đạt khoảng 19 m, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Từ G9 đến G10: Xây dựng đường dây 2 mạch, tiếp tục đi song song với đường dây 220kV.
- Từ G10 đến G11: Xây dựng đường dây 2 mạch vượt qua đường Vành đai 4.
- Từ G11 đến G16: Xây dựng đường dây 2 mạch đi song song với đường quy hoạch của khu công nghiệp.
- Từ G16 đến G17: Giữ nguyên theo văn bản 432/UBND- KT1 ngày 25/7/2025 của UBND tỉnh.

2. Vị trí TBA 110kV Vĩnh Khúc: Giữ nguyên theo văn bản 432/UBND- KT1 ngày 25/7/2025 của UBND tỉnh.

Sở Công Thương trân trọng báo cáo, đề xuất./.

(gửi kèm theo Báo cáo phương án tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp)

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ký bởi: Sở Công thương (M)
Thời gian ký: 16/09/2026 14:49:04



Trần Văn Cường

