

Số: 4475 /SCT-QLNL

Hưng Yên, ngày 23 tháng 9 năm 2026

V/v chấp thuận điều chỉnh đường
dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh
Khúc, tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 16290/VP-KT1 ngày 10/9/2026 của Văn phòng UBND tỉnh về việc hướng tuyến đường dây và TBA 110kV Vĩnh Khúc; theo đề nghị của Công ty Điện lực Hưng Yên tại Công văn số 3878/PCHY-BQLDA ngày 09/9/2026 về việc báo cáo công tác thỏa thuận điều chỉnh hướng tuyến dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc, tỉnh Hưng Yên;

Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Hướng tuyến Đường dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc, tỉnh Hưng Yên được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 432/UBND-KT1 ngày 25/7/2025 về việc chấp thuận hướng tuyến đường dây và trạm biến áp (TBA) 110kV Vĩnh Khúc. Trong đó, có khoảng 1,45km đường dây 110kV được thiết kế cáp ngầm để tránh nút giao giữa đường Vành đai 4 và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện khảo sát, thiết kế, do nút giao giữa đường Vành đai 4 và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thay đổi so với nút giao đã thỏa thuận (tại nút giao này đang thực hiện di chuyển đường dây 110kV, 220kV hiện có), do đó, không tiếp tục triển khai theo hướng tuyến đã được UBND tỉnh chấp thuận.

2. Ngày 14/5/2026, Công ty Điện lực Hưng Yên có văn bản số 1963/PCHY-BQLDA về việc điều chỉnh hướng tuyến dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc, tỉnh Hưng Yên. Sau khi nhận được hồ sơ, Sở Công Thương đã có văn bản số 2136/SCT-QLNL ngày 28/5/2026 đề nghị các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND xã Hoàn Long, Nghĩa Trụ, Công ty TNHH đầu tư khu công nghiệp lưỡng dụng Văn Giang tham gia ý kiến đối với việc điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110kV và TBA 110kV Nghĩa Trụ, và đã nhận được 06/06 ý kiến tham gia, tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan đơn vị, cụ thể như sau:

(1) Ý kiến của Công ty TNHH đầu tư KCN Lưỡng dụng Văn Giang (Chủ đầu tư KCN Văn Giang) tại văn bản số 55/CV-VGIP ngày 28/7/2026:

- Thống nhất với nội dung liên quan đến vị trí trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc tại 432/UBND- KT1 ngày 25/7/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên.

- Liên quan đến hướng tuyến, công ty thống nhất về chủ trương hướng tuyến, tuy nhiên, chi tiết từng vị trí cột công ty có ý kiến:

+ Đối với cột G11 và G11 đề nghị bố trí tìm cột đảm bảo hành lang an toàn điện không còn chồng lấn với ranh đất của dự án;

+ Đối với cột từ G13 đến G16 đề nghị Công ty Điện lực Hưng Yên nghiên cứu phương án để không còn chồng lấn hoặc diện tích chồng lấn là ít nhất.

Trong trường hợp vẫn còn diện tích hành lang an toàn điện chồng lấn với đất của dự án, đề nghị Công ty Điện lực Hưng Yên thống nhất với Công ty TNHH đầu tư KCN Lương dụng Văn Giang khi thiết kế chi tiết trước khi triển khai thi công thực tế và làm rõ vai trò, trách nhiệm của việc giải phóng mặt bằng đối với diện tích chồng lấn đó.

(2) Ý kiến của Sở Xây dựng tại văn bản số 2712/SXD-QLKCHT ngày ngày 04/6/2026

- Dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc, tỉnh Hưng Yên nằm trong Quy hoạch tỉnh Hưng Yên (cũ) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 và được UBND tỉnh thỏa thuận tuyến tại Văn bản 432/UBND-KT1 ngày 25/7/2025 về việc chấp thuận hướng tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai khảo sát, thiết kế có vướng mắc tại nút giao giữa đường cao tốc Hải Nội - Hải Phòng với đường Vành đai 4 việc điều chỉnh hướng tuyến là cần thiết, vì vậy, Sở Xây dựng cơ bản thống nhất điều chỉnh hướng tuyến theo đề xuất của Công ty Điện lực Hưng Yên tại Văn bản số 1963/PCHY-BQLDA ngày 14/5//2026.

- Đề nghị Công ty Điện lực Hưng Yên hoàn thiện một số nội dung:

+ Điều chỉnh các nội dung trong hồ sơ phương án tuyến cho thống nhất: Từ G11 đến G12: Tuyến có chiều dài 0,2km, tuyến đi cắt qua đường vành đai 4, tuy nhiên, trong bản vẽ lại G10 đến G11

+ Theo Quyết định 2240/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt hồ sơ cấm mốc giới theo quy hoạch xây dựng dự án khôi phục và cấm cọc mốc theo quy hoạch chi tiết đường Vành đai 4 quy mô mặt cắt ngang rộng 120 (m); Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô được Quốc hội thông qua tại Nghị Quyết số 56/2022/QH15; Dự án được chia làm nhiều thành phần trong đó Dự án thành phần 3 (Xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư). Đề nghị Chủ đầu tư liên hệ với Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội để thỏa thuận, thống nhất về các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan giữa các dự án, tránh vướng mắc khi triển khai thực hiện.

+ Tiếp tục làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND xã Nghĩa Trụ, xã Hoàn Long; Công ty TNHH đầu tư khu công nghiệp lương dụng Văn Giang để xác định từng vị trí cụ thể.

- Khi triển khai các bước tiếp theo, đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu:

+ Phạm vi bảo vệ trên không, phía dưới đường bộ phải đảm bảo theo quy định tại Điều 17 của Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 ngày 27/6/2024.

+ Vị trí chông cột, trạm biến áp phải nằm ngoài phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ, hành lang an toàn đường bộ theo quy định tại Nghị định 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ; Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các quy định khác có liên quan.

(3) Ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản 3715/SNNMT-QHKH ngày 05/6/2026:

- Tuyến đường dây và TBA 110kV đi qua địa bàn các xã Hoàn Long, Nghĩa Trụ với diện tích sử dụng đất dự kiến: diện tích móng cột và hệ thống tiếp địa đường dây khoảng 6.420m²; diện tích TBA khoảng 14.263m²; diện tích hàng lang bảo vệ an toàn đường dây khoảng 77.742m².

- Vị trí đất dự kiến đường dây đi qua theo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Mỹ (cũ) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 quy hoạch là đất nông nghiệp, đất công trình giao thông, đất ở; theo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Giang (cũ) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 quy hoạch là đất công trình giao thông, đất nông nghiệp, không phù hợp với hướng tuyến đề xuất điều chỉnh.

- Vị trí dự kiến xây TBA 110kV Vĩnh Khúc theo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Giang (cũ) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 quy hoạch là đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng, phù hợp với mục tiêu xây dựng TBA.

- Đường dây và TBA có phần diện tích nằm trong ranh giới thực hiện dự án Khu công nghiệp Văn Giang do Công ty TNHH đầu tư khu công nghiệp Lưỡng dụng Văn Giang được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 05/12/2025; nằm trong phạm vi dự kiến thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.

Đề nghị Sở Công Thương phối hợp cơ quan liên quan thẩm định sự phù hợp với điều chỉnh quy hoạch tỉnh, quy hoạch được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch xây dựng của khu công nghiệp và các công trình, dự án liên quan để có căn cứ thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ, điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, đảm bảo không trùng lấn dự án.

(4) Ý kiến của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại văn bản 960/BQLQH XD&QLMT ngày 24/6/2026:

- Về hướng tuyến điều chỉnh đường dây 110kV: Theo sơ đồ hướng tuyến 110kV trên không, mạch kép đi trên địa bàn xã Nghĩa Trụ cho thấy: Đoạn tuyến đường dây 110kV từ điểm G11 đến G16 về cơ bản đi chồng lấn với ranh giới KCN Văn Giang được phê duyệt quy hoạch; trong đó điểm một số điểm G12 và G15-G16 đi vào trong ranh giới KCN Văn Giang được phê duyệt. Do đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đề nghị thống nhất cụ thể vị trí, hướng tuyến đoạn chồng lấn với Công ty TNHH Đầu tư khu công nghiệp lưỡng dụng Văn Giang.

- Về vị trí TBA 110kV Vĩnh Khúc: Theo quy hoạch được phê duyệt vị trí trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc được đặt trong khuôn viên lô đất HT.01 là phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

- Một số lưu ý khác: Hiện nay, Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 02 đang nghiên cứu thực hiện dự án trong KCN Văn Giang, theo đề xuất của Dữ liệu quốc gia số 02 nhu cầu điện phục vụ dự án cần phải có 02 trạm 110kV riêng biệt. Do đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề nghị Quý Sở xem xét để đảm bảo nhu cầu điện của Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 02 và KCN Văn Giang.

(5) Ý kiến của UBND xã Hoàn Long tại văn bản 1385/UBND-KT ngày 11/6/2026:

- Vị trí đất dự kiến đường dây đi qua theo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Mỹ (cũ) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 quy hoạch là đất nông nghiệp, đất công trình giao thông, đất ở.

- Hướng tuyến điều chỉnh đường dây 110kV một phần đi qua xã Hoàn Long nằm trong quy hoạch Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên đã được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận vị trí, ranh giới nghiên cứu quy hoạch, lập đề án thành lập Khu công nghệ cao và đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên tại Thông báo số 91A/TB-UBND ngày 10/10/2025.

Đề nghị Sở Công Thương, Công ty Điện lực Hưng Yên phối hợp cơ quan liên quan xác định sự phù hợp với điều chỉnh quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan để có căn cứ thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định đảm bảo không trùng lấn quy hoạch, dự án khác.

(6) Ý kiến của UBND xã Nghĩa Trụ tại văn bản số 852/UBND-KT ngày 15/6/2026:

- Vị trí trạm biến áp 110kV Nghĩa Trụ

- + Đối với quy hoạch chung đô thị Văn Giang: Vị trí dự kiến xây dựng Trạm biến áp phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Văn Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 86/QĐ - TTg ngày 14/2/2023.

+ Đối với quy phân khu đô thị C1: Vị trí thuộc ô đất C1-2 (HTKT-03) - diện tích 1,31ha, mục tiêu xây dựng trạm biến áp phù hợp với định hướng chức năng sử dụng đất theo Quy hoạch phân khu đô thị C1, đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 12/3/2025.

+ Đối với Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Giang (cũ) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 27/6/2025, vị trí dự kiến xây dựng Trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc được quy hoạch là đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng.

Qua rà soát, vị trí dự kiến xây dựng trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc hiện đang nằm trong phạm vi được UBND tỉnh chấp thuận thực hiện dự án Khu Công nghiệp Văn Giang. Hiện địa phương đang phối hợp với chủ đầu tư dự án thực hiện công tác GPMB dự án theo kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Đối với hướng tuyến đường dây 110kV

+ Theo Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tuyến đường dây 110kV cấp nguồn cho Trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc được định hướng đi dọc theo tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải phòng đến vị trí giao với tuyến đường dây 500kv thì rẽ nhánh đi cùng hướng tuyến quy hoạch đường dây 500kV đến vị trí quy hoạch Trạm biến áp.

+ Hướng tuyến đề xuất điều chỉnh đường dây 110kV không phù hợp với định hướng của Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, Quy hoạch phân khu đô thị C1 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quan điểm của UBND xã Nghĩa Trụ: Để đảm bảo sự đồng bộ về hạ tầng theo quy hoạch và khai thác sử dụng có hiệu quả quỹ đất, đề nghị Sở Công thương chỉ đạo chủ đầu tư dự án rà soát, cập nhật đúng vị trí xây dựng Trạm biến áp, hướng tuyến đường dây theo đúng định hướng Quy hoạch chung đô thị Văn Giang, Quy hoạch phân khu đô thị C1 và các quy hoạch có liên quan.

3. Do vướng mắc về quy hoạch, hơn nữa, ngày 06/08/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1499/QĐ-TTg về việc thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên (do hướng tuyến đường dây 110kV điều chỉnh đi trên khu đất quy hoạch Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên) nên chưa được các sở, ngành, đơn vị thống nhất, ký xác nhận trên bản vẽ mặt bằng tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc. Do đó, Công ty Điện lực Hưng Yên đã báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 3878/PCHY-BQLDA ngày 09/9/2026 về việc báo cáo công tác thỏa thuận điều chỉnh hướng tuyến dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc, tỉnh Hưng Yên.

4. Để đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc, đảm bảo cấp điện cho Khu Công nghiệp Văn Giang, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 02; Sở Công Thương báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chấp thuận điều chỉnh hướng tuyến đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, cụ thể như sau:

4.1. Chấp thuận điều chỉnh hướng tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc, tỉnh Hưng Yên theo Bản vẽ mặt bằng tuyến đường dây và trạm biến áp dự án Đường dây và TBA 110kV Vĩnh Khúc, tỉnh Hưng Yên.

a) Quy mô:

- Xây dựng tuyến đường dây 110kV trên không 02 mạch và 04 mạch (đoạn tuyến 04 mạch từ xà Pooctich 110kV TBA 220kV Yên Mỹ đến vị trí G2; đoạn tuyến 02 mạch từ G2 đến xà Pooctich 110kV TBA 110kV Vĩnh Khúc) cấp điện cho TBA 110kV Vĩnh Khúc, với chiều dài khoảng 4,3 km, điểm đầu đầu nối tại Pooctich 110kV TBA 220kV Yên Mỹ, điểm cuối xà Pooctich 110kV TBA 110kV Vĩnh Khúc;

- Xây dựng mới TBA 110kV Vĩnh Khúc, quy mô công suất 4x63MVA (theo quy hoạch), trước mắt lắp đặt 01 máy biến áp công suất 63MVA.

b) Hướng tuyến điều chỉnh đường dây 110kV:

- Từ TBA 220kV Yên Mỹ đến vị trí G2: Xây dựng tuyến đường dây 4 mạch, trong đó: 02 mạch cấp điện cho TBA 110kV Vĩnh Khúc, 02 mạch đầu trả lại cho TBA 110kV Văn Giang 2 (dỡ bỏ vị trí cột xuất tuyến đi TBA 110kV Văn Giang 2 hiện có).

- Từ vị trí G2 đến G4: Tuyến đường dây đi cạnh tường rào TBA 220kV Yên Mỹ, hướng về phía G4 cạnh đường dây 220kV rẽ TBA 220kV Yên Mỹ.

- Từ G4 đến G6: Tuyến đường dây đi song song với đường dây 220kV rẽ TBA 220kV Yên Mỹ, khoảng cách từ tim đường dây 110kV đến tim đường dây 220kV hiện có từ 18 - 20 m.

- Từ G6 đến G7: Giao chéo, đi phía dưới đường dây 220kV nhánh rẽ vào TBA 220kV Yên Mỹ, tại khoảng cột 01-02, khoảng cách giao chéo thẳng đứng từ dây đường dây 220kV đến đường dây 110kV khoảng 22m.

- Từ G7 đến G8: Tuyến đường dây tiếp tục đi song song với đường dây 220kV Phố Nối - Yên Mỹ, khoảng cách từ tim đường dây 110kV đến tim đường dây 220kV hiện có từ 18 - 20m.

- Từ G8 đến G9: Tuyến đường dây giao chéo, đi phía dưới đường dây 220kV hiện hữu, khoảng cách giao chéo thẳng đứng từ đường dây 220kV đến đường dây 110kV khoảng 19m.

- Từ G9 đến G10: Tuyến đường dây đi tiếp giáp với đường dây 220kV hiện hữu, khoảng cách từ tim đường dây 110kV đến tim đường dây 220kV hiện có từ 18 - 20 m.

- Từ G10 đến G11: Tuyến đường dây 110kV vượt qua đường Vành đai 4.

- Từ G11 đến G16: Tuyến đường dây đi song song với đường quy hoạch của khu công nghiệp, đi trên dải cây xanh khu công nghiệp và đi trên bờ mương của Khu công nghiệp Văn Giang.

- Từ G16 đến G17: Giữ nguyên theo văn bản 432/UBND-KT1 ngày 25/7/2025 của UBND tỉnh.

Đồng thời giữ nguyên đoạn tuyến đường dây 110kV từ G16 đến G1VK theo văn bản 432/UBND-KT1 ngày 25/7/2025 của UBND tỉnh, để đầu trả về TBA 110kV Văn Giang 2 đảm bảo hướng tuyến theo Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 05/6/2025 của UBND tỉnh.

c) Vị trí TBA 110kV Vĩnh Khúc: Giữ nguyên theo văn bản 432/UBND-KT1 ngày 25/7/2025 của UBND tỉnh.

4.2. Công ty Điện lực Hưng Yên có trách nhiệm:

- Triển khai thực hiện dự án đúng theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, điện lực và các quy định có liên quan, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Phối hợp với UBND các xã Hoàn Long, Nghĩa Trụ, Công ty TNHH đầu tư khu công nghiệp lưỡng dụng Văn Giang thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai, thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định.

4.3. UBND xã Hoàn Long, Nghĩa Trụ chủ động rà soát, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vị trí trạm biến áp, các vị trí móng cột, hàng lang lưới điện khi đảm bảo điều kiện, căn cứ theo quy định của pháp luật về đất đai; cập nhật hướng tuyến đường dây, vị trí trạm biến áp 110kV Vĩnh Khúc vào bản đồ quy hoạch theo quy định.

4.4. Công ty TNHH đầu tư khu công nghiệp lưỡng dụng Văn Giang có trách nhiệm phối hợp với Công ty Điện lực Hưng Yên trong quá trình triển khai thực hiện dự án để đảm bảo tiến độ cấp điện cho Khu Công nghiệp Văn Giang.

4.5. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đối với những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

4.6. Giao các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã Hoàn Long, Nghĩa Trụ căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, lĩnh vực ngành quản lý có trách nhiệm phối hợp Công ty Điện lực Hưng Yên trong việc triển khai các nội dung có liên quan theo thẩm quyền.

Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

(gửi kèm theo Báo cáo phương án tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp; văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan đơn vị; dự thảo văn bản của UBND tỉnh) —eng

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ký bởi: Sở Công thương (M)
Thời gian ký: 23/09/2026 16:10:00



Trần Văn Cường