

UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4083 /SCT-QLNL

Hưng Yên, ngày 07 tháng 9 năm 2026

V/v giới thiệu vị trí, địa điểm xây
dựng TBA 500kV Hưng Yên 1

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc.

Vị trí xây dựng TBA 500kV Hưng Yên 1 đã được UBND xã Hoàng Long thống nhất tại văn bản số 65/UBND-KT ngày 15/01/2026; Sở Xây dựng đã có tại văn bản số 316/SXD-QLKCHTXD ngày 20/01/2026 về việc tham gia ý kiến địa điểm xây dựng TBA 500kV Hưng Yên 1 và đường dây 500kV, 220kV.

Sở Công Thương đã có văn bản số 3046/SCT-QLNL ngày 15/7/2026 gửi UBND các xã Phụ Công, Văn Giang, Nghĩa Trụ, Hoàn Long tham gia ý kiến thỏa thuận, thống nhất vị trí xây dựng TBA 500kV Hưng Yên 1, hướng tuyến đường dây các đường dây 500kV, 220kV đầu nối và đường ra, vào TBA 500kV Hưng Yên 1; đang tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Tuy nhiên, ngày 14/8/2026, UBND xã Hoàn Long có văn bản số 1861/UBND-KT về việc đề nghị điều chỉnh vị trí dự kiến xây dựng TBA 500kV Hưng Yên 1, hướng tuyến đường dây các đường dây 500kV, 220kV đầu nối và đường ra, vào TBA 500kV Hưng Yên 1.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao Sở Công Thương tại văn bản số 1589/VP-KT ngày 29/8/2026 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tháo gỡ vướng mắc về địa điểm xây dựng TBA 500kV Hưng Yên 1 và đường dây 500kV, 220kV đầu nối; đề nghị của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (*viết tắt là NPMB*) tại văn bản số 6650/NPMB-TĐ ngày 24/8/2026 về việc tháo gỡ vướng mắc để thống nhất thỏa thuận địa điểm xây dựng TBA 500kV Hưng Yên 1 và đường dây 500kV, 220kV đầu nối. Sở Công Thương đề nghị các đơn vị như sau:

1. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc:

- Làm việc cụ thể với Sở Xây dựng để được giới thiệu vị trí TBA 500kV Hưng Yên 1 sang vị trí khác so với vị trí đã được UBND xã Hoàn Long thống nhất tại văn bản số 65/UBND-KT ngày 15/01/2026, để có cơ sở làm việc với UBND các xã đề xuất, thống nhất các hướng tuyến đường dây 500kV, 220kV đầu nối phù hợp quy hoạch; đề nghị đề xuất từ 2 phương án trở lên, để từ đó phân tích, đánh giá, so sánh lựa chọn phương án tối ưu nhất.

- Hoàn thiện hồ sơ trình UBND các xã có tuyến đường dây đi qua ký xác nhận vào mặt bằng tuyến hướng tuyến đường dây 500kV, 220kV đầu nối, vị trí trạm áp 500kV Hưng Yên 1, gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Xây dựng: Hướng dẫn, giới thiệu vị trí TBA 500kV Hưng Yên 1 cho NPMB, để NPMB có cơ sở khảo sát lựa chọn vị trí trạm biến áp 500kV Hưng Yên 1, hướng tuyến đường dây 500kV, 220kV đầu nối và đường ra, vào TBA 500kV Hưng Yên 1 tối ưu nhất. *—erp*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- GD, các PGĐ sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

KT. GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Công thương (M)
 Thời gian ký: 07/09/2018 15:14:51
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Văn Cường