

Số: 4525/SCT-QLNL
V/v điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi
công công trình di chuyển đường
điện phục vụ GPMB

Hung Yên, ngày 25 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Trung tâm Phát triển quỹ đất số 02

Sở Công Thương nhận được Văn bản số 748/TTPTQĐ2-GPMB ngày 15/9/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất số 02 về việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình di chuyển đường điện phục vụ công tác GPMB đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tiếp giáp trường THPT Nguyễn Thái Bình và đường vành đai phía Nam, thành phố Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên). Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương có ý kiến như sau:

- Thiết kế bản vẽ thi công công trình di chuyển đường điện phục vụ công tác GPMB đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tiếp giáp trường THPT Nguyễn Thái Bình và đường vành đai phía Nam, thành phố Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) được Sở Công Thương thẩm định tại Văn bản số 839/SCT-QLNL ngày 12/9/2025.

- Căn cứ Văn bản số 2364/PCHY-KT ngày 04/6/2026 của Công ty Điện lực Hưng Yên về việc thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công công trình di chuyển đường điện phục vụ công tác GPMB đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tiếp giáp trường THPT Nguyễn Thái Bình và đường vành đai phía Nam, thành phố Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên), Sở Công Thương thống nhất với đề nghị điều chỉnh của Trung tâm Phát triển quỹ đất số 02 với những nội dung:

Phương án đã được thẩm định	Phương án đề nghị điều chỉnh
- Tên các vị trí cột có chữ "K". - Lắp đặt 01 tủ trung thế RMU 38,5kV-630A-20kA 04 ngăn, gồm: 02 ngăn sử dụng cầu dao phụ tải 38,5kV-630A-20kA cho lộ đến và đi, 01 ngăn cầu dao phụ tải kèm cầu chì ống 38,5kV-200A-20kA để đóng cắt cho trạm biến áp số 9 Vũ Chính và 01 ngăn cầu dao phụ tải 38,5kV-630A-20kA cho lộ dự phòng.	- Đổi tên các vị trí cột theo thỏa thuận đấu nối bỏ chữ "K". - Lắp đặt 01 tủ RMU 35kV có khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch định mức $\geq 20\text{kA/s}$, dập hồ quang bằng khí SF6 (cầu dao phụ tải và thanh cái cách điện bằng khí SF6) và có thông số kỹ thuật phù hợp với điều kiện môi trường, trang bị chỉ thị báo sự cố đầu cấp, điện trở sấy, đồng hồ chỉ áp lực khí, gồm 04 ngăn: + 01 ngăn CDPT 35kV-630A đấu nối cáp ngầm 35kV từ tủ RMU 35kV Học viện ATI lộ 371 E11.11 đến.

Phương án đã được thẩm định	Phương án đề nghị điều chỉnh
	+ 01 ngăn CDPT 35kV-630A đấu nối cáp ngầm 35kV đi cột 32.1.6 lộ 371 E11.11. + 01 ngăn CDPT 35kV-630A dự kiến cấp điện TBA KDC Nguyễn Thái Bình. + 01 ngăn CDPT 35kV-630A dự phòng - TBA số 9 Vũ Chính câu từ cột số 32.1.6 lộ 371E11.11. - Di chuyển ĐZ 0,4kV sau TBA Số 8 Vũ Chính.).

Những nội dung không điều chỉnh thực hiện theo Văn bản số 839/SCT-QLNL ngày 12/9/2025 của Sở Công Thương.

Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất số 02 nghiên cứu, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ký bởi: Sở Công thương (M)
Thời gian ký: 25/09/2026 10:34:43



Trần Văn Cường